

Kính gửi: Cục Thủy lợi

Thực hiện đề nghị của Cục Thủy lợi cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư dự án “Cải thiện hệ thống thoát nước, thoát nước thải và thích ứng với BĐKH tại lưu vực Tây Sài Gòn” (CRUS2), Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam có ý kiến như sau:

- Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam nhất trí với chủ trương đầu tư dự án “Cải thiện hệ thống thoát nước, thoát nước thải và thích ứng với BĐKH tại lưu vực Tây Sài Gòn” (CRUS2).

- Bên cạnh việc đầu tư xây dựng hệ thống tiêu thoát nước, thu gom nước thải, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam đề xuất cần phải đầu tư xây dựng đồng bộ các cống Vàm Thuật và cống Nước Lên để hỗ trợ việc tiêu thoát nước cho toàn bộ lưu vực Tham Lương - Bến Cát (bao gồm cả lưu vực Tây Sài Gòn). Ngoài ra, do lưu vực Tây Sài Gòn có địa hình bằng phẳng, khả năng tiêu thoát nước kém nên cần nghiên cứu bổ sung thêm các hồ điều hòa nhằm tăng khả năng trữ nước tại chỗ, giảm ngập và tránh quá tải cho hệ thống thoát nước mưa.

Trân trọng./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VPV.

VIỆN TRƯỞNG



Đỗ Đức Dũng