

Kính gửi: Vụ Nguồn nước và Nước sạch nông thôn.

Thực hiện đề nghị của Vụ Nguồn nước và Nước sạch nông thôn, Tổng cục Thủy lợi về việc góp ý đối với dự án xây dựng hồ chứa nước Lò Vôi, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam có ý kiến như sau:

1. Huyện Côn Đảo hiện nay được cấp nước từ 03 hồ chứa với tổng dung tích là 1,7 triệu m³, tương ứng với công suất cấp nước 4.600 m³/ngày đêm. Căn cứ theo quy mô dân số và định hướng phát triển của các ngành công nghiệp, du lịch, nông nghiệp huyện Côn Đảo năm 2030, nhu cầu nước dự kiến đến năm 2030 của huyện Côn Đảo là 10.000 m³/ngày đêm. Do vậy, việc đầu tư xây dựng thêm các hồ chứa nhằm cũng cấp nước cho huyện Côn Đảo là rất cần thiết.

2. Hồ Lò Vôi dự kiến xây dựng là vị trí đập Lò Vôi hiện nay, có dung tích trữ khoảng 3.000 m³. Vùng lòng hồ hiện nay bị bồi lấp và tổn thất nước do thấm bốc hơi nên mùa khô bị cạn nước. Việc nâng cấp đập Lò Vôi thành hồ chứa nước Lò Vôi là cần thiết để đảm bảo an toàn khi đập Lò Vôi bị xuống cấp, cải thiện dung tích trữ nước để cấp nước cho phát triển KT-XH huyện Côn Đảo đồng thời tạo cảnh quan sinh thái phục vụ du lịch, giải trí, thể dục cho người dân.

Viện QHTLMN kiến nghị các cơ quan hữu quan thực hiện các thủ tục cần thiết để sớm xây dựng hồ Lò Vôi, huyện Côn Đảo.

Trân trọng./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VPV.

VIỆN TRƯỞNG



Đỗ Đức Dũng